

АКТ № 7  
от 05.07.2018

Мною, ведущим специалистом отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Сенчуком В.В. в присутствии ответственного за энергосбережение Каштанова Л.С. проведена 05.07.2018г. выборочная проверка/проверка в здании ГБУ СШОР Колпинского района СПб, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, ул. Анисимова, д.3, лит. А.

Цель проверки: получение объективной информации о реальном состоянии дел по исполнению Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ.

В результате проверки установлено следующее:

1. Издан Приказ о назначении ответственного лица за осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 29.02.2016 № 36-О;
2. В 2016г. разработана Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2018г.;
3. Наличие агитационного материала «Уходя, гасите свет», «Берегите тепло, закрывай двери», «Берегите воду» – имеются;
4. Наличие узлов учета тепловой энергии: 1 счетчик, установлен в 2002 году в теплоцентре здания школы. Поверка узлов учета тепловой энергии проводится регулярно, следующая поверка 09.06.2020г. Замена узла учета тепловой энергии до 2020г. не планируется.
5. Наличие приборов учета электроэнергии: 1 счетчик. Поверка приборов учета электроэнергии проводится регулярно, следующая поверка III квартал 2023г. Замена прибора учета электроэнергии до 2023г. не планируется;
6. Наличие приборов учета ХВС: 1 счетчик (второй счетчик резервный). Проверка приборов учета ХВС проводится регулярно. Замена приборов учета ХВС проведена в декабре 2016г. следующая поверка IV квартал 2022г.;
7. Наличие приборов учета ГВС: отсутствуют.
8. Оконные блоки: утеплены. Замену оконных блоков на стеклопластиковые: предполагается провести в период 2018-2019г.г. Процент замененных оконных блоков от общего количества оконных блоков \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ %;
9. Дверные блоки: 1 входной дверной блок. Замена входных дверных блоков не планируется. Установка доводчиков на входных дверях: имеются;
10. Ремонт инженерных сетей (электроснабжения): по направлению электроснабжения планируется в 2019г.
11. Наличие радиаторов: имеются;
12. Лампы: люминесцентные 46 шт., накаливания 32 шт. Процент замененных ламп накаливания на энергосберегающие от общего количества ламп накаливания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ % Замена планируется в 2018г.;
13. Дополнительные виды работ, проведенные с целью энергосбережения в учреждении, отсутствуют.

Ведущий специалист  
отдела физической культуры,  
спорта и молодежной политики

С актом ознакомлен

Начальник отдела  
физической культуры,  
спорта и молодежной политики



В.В.Сенчук

Л.С.Каштанова



Н.Г.Лукашевич